

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
38

1983

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1994-08

Amendement 1

Tensions normales de la CEI

Amendment 1

IEC standard voltages

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 8 de la CEI: Tensions et courants normaux – fréquences normales.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
8(BC)1137+1137A	8(BC)1138

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 6

SECTION UN – DÉFINITIONS

1 Tension nominale

Remplacer le titre et le texte de cet article par ce qui suit:

1 Tension nominale de réseau

Tension par laquelle un réseau est dénommé.

2 Valeurs extrêmes de la tension d'un réseau (à l'exclusion de toutes conditions transitoires ou anormales)

Remplacer le titre de cet article par le suivant:

2 Tensions la plus élevée et la plus basse d'un réseau (à l'exclusion de toutes conditions transitoires ou anormales)

Page 8

Remplacer les articles 3 et 4 existants par les nouveaux articles suivants:

3 Point de livraison

Le point où le réseau de distribution du distributeur d'électricité et les réseaux du client sont connectés.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 8: Standard voltages, current ratings and frequencies.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
8(CO)1137+1137A	8(CO)1138

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 7

SECTION ONE – DEFINITIONS

1 Nominal voltage

Replace the title and text of this clause by the following:

1 Nominal system voltage

Voltage by which a system is designated.

2 Highest and lowest voltages of a system (excluding transient or abnormal conditions)

This correction applies to the French text only.

Page 9

Replace the existing clauses 3 and 4 by the following new clauses:

3 Supply terminals

The point where the distribution system of the electricity supply authority and the electrical system of the consumer are connected.