

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62271-200
Edition 2.0 2011-10

IEC 62271-200
Édition 2.0 2011-10

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV

Partie 200: Appareillage sous enveloppe
métallique pour courant alternatif
de tensions assignées supérieures à 1 kV et
inférieures ou égales à 52 kV

CORRIGENDUM 1

6.2.2 Wet test procedure

6.2.2 Modalités des essais sous pluie

*Replace the existing text by the following
new text:*

*Remplacer le texte existant par le nouveau
texte suivant:*

Subclause 6.2.2 of IEC 62271-1 is
applicable with the following modification:

Le paragraphe 6.2.2 de la CEI 62271-1 est
applicable avec la modification suivante:

Wet test procedure is only applicable if
there is an outdoor connection.

Les modalités des essais sous pluie ne
sont applicables qu'en cas de connexion
extérieure.