

IEC 60364-4-44
(Second edition – 2007)

Low-voltage electrical installations –

**Part 4-44: Protection for safety –
Protection against voltage disturbances
and electromagnetic disturbances**

CEI 60364-4-44
(Deuxième édition – 2007)

Installations électriques à basse tension –

**Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité –
Protection contre les perturbations de tension
et les perturbations électromagnétiques**

CORRIGENDUM 1

Page 12

**442.2.1 Magnitude and duration of
power-frequency fault voltage**

Instead of:

$$U_f = 0,5 R_F \times I_F$$

read:

$$U_f = 0,5 R_E \times I_E$$

Page 66

**442.2.1 Valeur et durée de la tension
de défaut à fréquence industrielle**

Au lieu de :

$$U_f = 0,5 R_F \times I_F$$

lire :

$$U_f = 0,5 R_E \times I_E$$