

**IEC 62271-203**  
(Second edition – 2011)

High-voltage switchgear and controlgear –

Part 203: Gas-insulated metal-enclosed  
switchgear for rated voltages above  
52 kV

**CEI 62271-203**  
(Deuxième édition – 2011)

Appareillage à haute tension –

Partie 203: Appareillage sous enveloppe  
métallique à isolation gazeuse de  
tensions assignées supérieures à 52 kV

## CORRIGENDUM 1

**7.103 Tests on auxiliary circuits,  
equipment and interlocks in the control  
mechanism**

*The instruction applies to the French  
language only.*

**7.103 Essais des circuits auxiliaires, de  
l'équipement et des verrouillages du  
mécanisme d'entraînement**

*Remplacer le premier alinéa existant de ce  
paragraphe par le nouvel alinéa suivant:*

Tous les équipements auxiliaires doivent  
être soumis aux essais par vérification de  
leur fonctionnement ou par vérification de  
la continuité de leur câblage. Les réglages  
des relais et capteurs doivent aussi être  
vérifiés.