

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61386-1

1996

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2000-11

Amendement 1

**Systeme de conduits pour installations
électriques –**

**Partie 1:
Règles générales**

Amendment 1

Conduit systems for electrical installations –

**Part 1:
General requirements**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

M

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 23A: Systèmes de câblage, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
23A/342/FDIS	23A/354/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2002-01. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter, à la fin du sommaire, après Annexe A, le terme: «(normative)».

Ajouter, à la fin du sommaire, le titre de la nouvelle annexe B comme suit:

Annexe B (normative) Détermination de l'épaisseur de matériau

Page 6

2 Références normatives

Remplacer la date de la référence CEI 695-2-1/1:1991 par «1994».

3 Définitions

Page 8

3.3

Supprimer les mots «la terminaison».

Supprimer les définitions 3.14, 3.15 et 3.16.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 23A: Cable management systems, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
23A/342/FDIS	23A/354/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2002-01. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 3

CONTENTS

Add, at the end of the contents, after Annex A, the term "(normative)"

Add, at the end of the contents, the title of the new annex B as follows:

Annex B (normative) Determination of material thickness

Page 7

2 Normative references

Replace the date of the reference IEC 695-2-1/1 by "1994".

3 Definitions

Page 9

3.3

Delete the words "or terminate"

Delete definitions 3.14, 3.15 and 3.16.

Page 10

Renommer les définitions 3.17 et 3.18 en 3.14 et 3.15.

3.19 jonction de conduits

Renommer cette définition 3.16 et remplacer le titre et le texte existants par:

accessoire de terminaison de conduit
accessoire de conduit qui termine un système de conduit

Renommer les définitions 3.20, 3.21 et 3.22 en 3.17, 3.18 et 3.19.

4 Prescriptions générales

4.1

Remplacer au premier alinéa «sans danger pour» par «qu'ils procurent la protection de».

4.4

Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:

La conformité est vérifiée en effectuant la totalité des essais spécifiés correspondants.

5 Généralités sur les essais

5.2

Remplacer «(23 ± 2) °C» par «(20 ± 5) °C».

Page 12

5.7

Les corrections ne concernent que le texte anglais.

6 Classification

Page 14

6.2 D'après la tenue aux températures

Ajouter, avant le tableau 1, «6.2.1 Plage de températures basses»

Supprimer, à la première ligne, seconde colonne du tableau 1, les mots «en régime permanent».

Page 11

Renumber definitions 3.17 and 3.18 to read 3.14 and 3.15 respectively.

3.19 conduit joint

Renumber this definition to read 3.16 and replace the existing title and text by the following:

terminating conduit fitting
conduit fitting that terminates a conduit system

Renumber definitions 3.20, 3.21 and 3.22 to read 3.17, 3.18 and 3.19 respectively.

4 General requirements

4.1

Replace, in the first paragraph, the words "without danger" by "they provide protection".

4.4

Replace the existing text by the following new text:

Compliance is checked by carrying out all specified relevant tests.

5 General conditions for tests

5.2

Replace "(23 ± 2) °C" by "(20 ± 5) °C".

Page 13

5.7

Replace in the first paragraph, first line, the word "submitted" by "subjected".

Replace in the second paragraph, third line, the word "made" by "carried out".

6 Classification

Page 15

6.2 According to temperature

*Insert, before table 1, "**6.2.1 Lower temperature range**"*

Delete, in table 1, second column heading, the word "permanent".